



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLSKUSZU

NHK.9011.55.2023

Olskusz, dnia 25.08.2023 r.

**Wg rozdzielnika
wszyscy**

Dotyczy: minimalizacji ryzyka zachorowań w związku z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olskuszu w związku z występującymi na terenie Polski wysokimi temperaturami oraz wzrostem ryzyka namnażania się bakterii z rodzaju Legionella sp. w instalacjach wewnętrznych, zwraca się z uprzejmą prośbą o podejmowanie zdecydowanych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi związanego z funkcjonowaniem instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody.

Celem eliminacji potencjalnego zagrożenia bakterią Legionella sp., w pierwszej kolejności należałoby zapobiegawczo przeprowadzić standardową procedurę czyszczenia i dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej, która może być przeprowadzona w przedstawiony poniżej sposób.

W przypadku przeprowadzania dezynfekcji termicznej woda w podgrzewaczach danego budynku powinna zostać podgrzana do temperatury, co najmniej 70°C. W tym czasie wszystkie punkty czerpalne powinny być zamknięte, a pompa cyrkulacyjna powinna być włączona. Ten stan pracy instalacji powinien być utrzymany aż do uzyskania odpowiedniej temperatury w obiegu cyrkulacyjnym w punkcie zasilania podgrzewacza wodą. Temperatura na wyjściu z wymiennika ciepłej wody użytkowej, (jeżeli woda pochodzi z miejskiej sieci ciepłowniczej powinien to być kurek wody najbliższy wejścia sieci ciepłej wody użytkowej do budynku) winna wynosić, co najmniej 65°C. Następnie należy przeprowadzić dezynfekcję termiczną punktów czerpalnych poprzez otwarcie i przepłukanie wszystkich kranów i prysznicy w sieci.

Czas płukania powinien wynosić od 5 do 30 minut. Istotnym jest, aby woda w punkcie końcowym sieci osiągnęła wysoką temperaturę, co będzie świadczyć o tym, iż dezynfekcja dotyczyła całej sieci. Zakładając, że jeżeli dezynfekcja termiczna nie odniesie zamierzonego skutku i w wynikach badań nadal będzie występować skażenie pałeczkami bakterii Legionella sp., należy podjąć dalsze kroki zmierzające do obniżenia jej ilości poprzez przeprowadzenie dezynfekcji chemicznej instalacji ciepłej wody użytkowej budynku. Procedurę postępowania oraz częstotliwość badań w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia ciepłej wody użytkowej bakteriami Legionella sp. określono w części A Załącznika Nr 5 „Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda” do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olskuszu jednocześnie przypomina o opracowanym, z myślą o zarządzających wewnętrznymi systemami wodnymi i urządzeniami występującymi w budynkach, dokumencie przez Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym pt.: Zalecenia dotyczące ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olskuszu
32-300 Olskusz, Al. 1000-lecia 13A

<https://www.gov.pl/web/psse-olskusz> e-mail: sekretariat.psse.olskusz@sanepid.gov.pl

adres skrytki na ePUAP: /k4msy7n68q/skrytka

tel.: (+48) 32 754 57 20, fax: (+48) 32 754 57 50

REGON: 000305432 / NIP: 637-14-43-806

eksploatacji, w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella, które dostępne są na stronach internetowych NIZP PZH-PIB oraz GIS (w zakładce Woda użytkowa i kranówka1). Zawarte w nim wskazówki pomogą zmniejszyć zagrożenie, jakie mogą stanowić występujące w wodzie bakterie Legionella sp. Autorzy wskazali w ww. dokumencie zakres podstawowych działań technicznych dla różnego typu systemów/urządzeń lub ich elementów.

Proszę o przekazanie niniejszych informacji wszystkim podległym placówkom oświatowym i wychowawczym, oraz placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i stowarzyszenia.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w OLSKUSZU
lek. med. Agata Knapik

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Olskusz, ul. Mickiewicza 2 32-300 Olskusz
e-mail: spolkusz@sp.olskusz.pl
2. Burmistrz Miasta i Gminy Olskusz 32 – 300 Olskusz ul. Rynek 1
e-mail: poczta@umig.olskusz.pl
3. Wójt Gminy Klucze 32-310 Klucze ul. Partyzantów 1
e-mail: klucze@gmina-klucze.pl
4. Burmistrz Bukowna ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno
e-mail: Burmistrz@um.bukowno.pl
5. Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu 32-340 Wolbrom ul. Krakowska 1,
e-mail: anocon@umigwolbrom.pl
6. Urząd Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32-329 Bolesław
e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl
7. Urząd Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 9932-353 Trzyciąż
e-mail: trzyciaz@ug.pl
8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Wiejska 1a, 32-300 Olskusz
e-mail: mosir@mosir.olskusz.pl
9. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno
e-mail: kontakt@mosirbukowno.pl
10. Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. ul.
Wrzosowa 18, 32-340 Wolbrom
e-mail: sekretariat@wodociagiwolbrom.pl
11. Aa.