



**Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji,
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.**

ul. Wrzosowa 18, 32-340 Wolbrom
tel. 32 644 12 54

....., dnia
(miejscowość)

WZWKGKiM/PK/...../.....

Warunki włączenia instalacji kanalizacyjnej do sieci kanalizacyjnej sanitarnej

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. pozytywnie opiniuje możliwość wykonania włączenia instalacji kanalizacyjnej do sieci kanalizacyjnej sanitarnej projektowanego / istniejącego* budynku lub działki nr położonej/ego* w: będącej własnością: zam. na podstawie wypełnionego wniosku nr z dnia o ustalenie warunków włączenia instalacji kanalizacyjnej do sieci kanalizacyjnej sanitarnej zapewnia się odbiór ścieków poprzez projektowaną / istniejącą* studzienkę Ø mm, do kanalizacji Ø mm zlokalizowanej na następujących warunkach:

1. Włączenie instalacji kanalizacyjnej do sieci kanalizacyjnej należy wykonać z rur i kształtek PCV kl. „S” fi 160 mm łączonych na uszczelkę gumową, ułożonych na podsypce piaskowej gr. 10 cm i obsypanych piaskiem na gr. 20 cm ponad wierzch rury.
2. Głębokość ułożenia instalacji kanalizacyjnej min. 1,20 m (licząc od poziomu terenu do wierzchu rury).
3. Włączenie instalacji kanalizacyjnej do sieci kanalizacyjnej (istniejącej studzienki*) należy wykonać w uzgodnionym terminie z Działem Eksploatacji Sieci WZWKGKiM sp. z o. o. Włączenie może być wykonane tylko przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia instalacyjne.
4. Po wykonaniu włączenia, a przed jego zasypaniem należy zgłosić jego wykonanie do odbioru technicznego do Działu Eksploatacji Sieci (ul. Boczna 17, tel. 32/ 644 - 11 - 35).
5. W przypadku braku możliwości odprowadzenia ścieków grawitacyjnie, z uwagi na ukształtowanie terenu, należy zastosować pompownię ścieków, którą właściciel wykonuje na własny koszt.
6. Materiały zastosowane do budowy muszą posiadać atest dopuszczający je do stosowania w budownictwie.
7. Warunkiem odbioru ścieków jest podpisany Protokół odbioru technicznego włączenia instalacji kanalizacyjnej do sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz podpisana umowa o odprowadzanie ścieków z WZWKGKiM sp. z o. o.
8. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodu kanalizacyjnego na ich nieruchomościach.
9. Po wykonaniu przyłącza, a przed jego zasypaniem należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą w/w przyłącza w terminie do 45 dni oraz dostarczyć dokumentację do WZWKGKiM sp. z o.o.
10. Warunki włączenia instalacji kanalizacyjnej do sieci kanalizacyjnej sanitarnej są ważne 1 rok.
11. W przypadku zmiany lokalizacji budynku, jego przeznaczenia, wyposażenia oraz jakości odprowadzanych ścieków itp. należy wystąpić do WZWKGKiM sp. z o. o. z pisemnym wnioskiem o wydanie nowych warunków włączenia instalacji kanalizacyjnej do sieci kanalizacyjnej sanitarnej.

.....
podpis Kier. Działu Eksplo. Sieci
lub innej osoby upoważnionej

* niepotrzebne skreślić

Uwagi: 1. Niniejsze warunki są dokumentem, którego kserokopię należy umieścić w dokumentacji projektowej przyłącza/y.

Odebrałem/am dnia podpis